

HTM ZRt.
Energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett nagyvállalat
Energetikai szakreferens jelentés
2024.

Telephely:

8000
Székesfehérvár,
Széchenyi u. 88.

Gazdasági társaság képviselői:

Pándi János	vezérigazgató
Bajzek János	cégvezető
Gáli Zoltán	minőségirányítási vezető


Energetikai szakreferens társaság képviselője:

Gócze Gábor	energetikai szakreferens
-------------	--------------------------


HTM ZRt. Energiafelhasználása 2024.

	áram	földgáz	benzin	gázolaj	PB gáz	fapellet	Összesen
Végsőenergia-felhasználás [kWh]	2 168 856	82 622	56 476	121 388	26 594	0	2 455 936
CO2 kibocsátás [et]	0,7916	0,0167	0,0141	0,0324	0,0060	0,0000	0,8610

Végsőenergia-felhasználás
[kWh]



CO2 kibocsátás
[et]



	áram			gáz - földgáz		
	mennyiség	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás	mennyiség	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás
	[kwh]	[kwh]	[ezer t CO2/év]	[m3]	[kwh]	[ezer t CO2/év]
Épület részterület	498 837	498 837	0,1820755	7 714	82 622	0,0166863
Ipari tevékenység részterület	1 670 019	1 670 019	0,6095569	0	0	0,0000000
Szállítás részterület	0	0	0,0000000	0	0	0,0000000
Összesítés	2 168 856	2 168 856	0,7916324	7 714	82 622	0,0166863
	üzemanyag - benzin			üzemanyag - gázolaj		
	mennyiség	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás	mennyiség	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás
	[liter]	[kwh]	[ezer t CO2/év]	[liter]	[kwh]	[ezer t CO2/év]
Épület részterület	0	0	0,0000000	0	0	0,0000000
Ipari tevékenység részterület	0	0	0,0000000	0	0	0,0000000
Szállítás részterület	5 772	56 476	0,0140896	12 408	121 388	0,0323815
Összesítés	5 772	56 476	0,0140896	12 408	121 388	0,0323815
	PB gáz			fapellet		
	mennyiség	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás	mennyiség	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás
	[kg]	[kwh]	[ezer t CO2/év]	[kg]	[kwh]	[ezer t CO2/év]
Épület részterület	0	0	0,0000000		0	0,0000000
Ipari tevékenység részterület	2 079	26 594	0,0060411	0	0	0,0000000
Szállítás részterület	0	0	0,0000000	0	0	0,0000000
Összesítés	2 079	26 594	0,0060411	0	0	0,0000000
	Faapríték			összesítés		
	mennyiség.	végző en. felhasználás mennyisége	éves CO2 kibocsátás	összes menny.	összes CO2	
	[kg]	[kwh]	[ezer t CO2/év]	[kwh]	[et CO2 /év]	
Épület részterület		0	0	581 459	0,1987618	
Ipari tevékenység részterület	0	0	0	1 696 613	0,6155980	
Szállítás részterület	0	0	0	177 864	0,0464711	
Összesítés	0	0	0	2 455 936	0,8608309	

HTM ZRt. Villamosenergia- és földgáz-felhasználása
2024.

részletes adatok

villamosenergia-felhasználás 2024.

Felhasználási helyek:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 88.

HU000110F11-U-HTM-IP-KFT-SZEKESFE

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Felhasznált mennyiség [kWh]	168 816	163 370	156 071	167 269	174 945	215 376	232 936	197 206	183 360	167 778	176 418	165 311	2 168 856
Végsőenergia-felhasználás [kWh]	168 816	163 370	156 071	167 269	174 945	215 376	232 936	197 206	183 360	167 778	176 418	165 311	2 168 856
CO2 kibocsátás [et]	0,062	0,060	0,057	0,061	0,064	0,079	0,085	0,072	0,067	0,061	0,064	0,060	0,792

földgáz-felhasználás 2024.

Felhasználási hely:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 88.

versenypiaci felhasználási hely: 39N030090810000J

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Felhasznált mennyiség [m3]	2 409	1 649	1 383	293	92	39	41	41	94	360	544	769	5 441
Végsőenergia-felhasználás [kWh]	25 802	17 662	14 813	3 138	985	418	439	439	1 007	3 856	5 827	8 236	82 622
CO2 kibocsátás [et]	0,005	0,004	0,003	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,002	0,017

HTM ZRt. 2024.

Támogatással és támogatás nélkül megvalósult energiahatékonysági intézkedések:

-

Szemléletformálási intézkedések:

- villamos teljesítménygazdálkodás felülvizsgálata
- energiabeszerezésről szóló konzultáció
- földgáz felhasználási hely megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatás
- napelemes kiserőmű üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás